

г. Находка

(место составления акта)

« 7 » мая 2015 г.

(дата составления акта)

« 16 » часов « 00 » минут

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 358

По адресу/адресам: г. Находка, ул. Астафьева, 120

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора города Находки по пожарному надзору от 24 апреля 2015г. № 358 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 66» г. Находка

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

06.05.2015г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность: 2 ч.

Общая продолжительность проверки: 1 день / 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности города Находка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 66» г. Находки - Быцишина Елена Витальевна 24.04.2015г. в 16 ч. 30 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Атрашок Алина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее-при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: И. о. заведующего МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 66» г. Находки - Злобина Александра Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- Двери на лестничные клетки не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. (МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД № 66», СНиП 21-01-97\* п. 6.18\*, ответственное лицо - И. о. заведующего - Злобина А. В.);

- На первом этаже снята дверь предусмотренная проектной документацией. (МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД № 66», Правила противопожарного режима в РФ п. 23 п/п

Д. ответственное лицо - И. о. заведующего - Злобина А. В.);

- На путях эвакуации в кухонном помещении на полу проходят инженерные коммуникации, препятствующие свободной эвакуации людей. (МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД № 66», Правила противопожарного режима в РФ п. 36 п/п А, ответственное лицо - И. о. заведующего - Злобина А. В.);

- Руководителем организации не разработана декларация пожарной безопасности. (МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД № 66», ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 64, ответственное лицо - И. о. заведующего - Злобина А. В.)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Копия акта б/н от 10.11.2011г. контрольных опробований, испытаний и проверки работоспособности оборудования автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения, копия акта б/н от 01.12.2013г. ввода технических средств пожарной сигнализации и СОУЭ в эксплуатацию, копия акта б/н от 08.07.2014г. очистки вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов, копия акта б/н от 24.07.2014г. о приемке выполненных работ по подключению автоматической пожарной сигнализации к системе радиомониторинга, копия распоряжения № 439-р от 25.07.2014г., копии удостоверений, копия протокола № 5 от 29.01.2015г. проведения испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкции из древесины, копия приказа № 83-лс от 06.04.2015г., копия акта б/н от 27.04.2015г. сдачи-приемки оказанных услуг.

Предписание № 358/1/1 от 07.05.2015г., протокол № 438 от 07.05.2015г. по ст. 20.4 ч. 1.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
Атрашок Алина Викторовна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И. о. заведующего МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 66» г. Находки - Злобина Александра Васильевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 07 » мая 20 15 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)